

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002391

AENOR certifica que | AENOR certifies that

COMERCIAL DE APLICACIONES ELECTRONICAS, S.L.

Domicilio social / Registered office
suministra / supplies

PO UBARBURU, 12 20014 SAN SEBASTIAN (Guipuzcoa - España)

Detector de gases combustibles y monóxido de carbono(CO) en locales de uso doméstico / Detector of combustible gases and carbon monoxide in premises for domestic use

conformes con / in compliance with

UNE-EN 50194-1:2011 (EN 50194-1:2009)
UNE-EN 50291-1:2011 (EN 50291-1:2010)
UNE-EN 50291-1:2011/A1:2013 (EN 50291-1:2010/A1:2012)

Marca Comercial / Trade Mark
Referencia / Reference

FIDEGAS
D-20Xi
CO; Gas natural; GLP

Gases detectados / Gases detected
Límite de detección (LIE) / Detection limit

17%
50 ppm; 100 ppm; 300 ppm.

Niveles prefijados de alarma / Preset alarm levels
Tensión de alimentación / Supply voltage

230 V-
Tipo A

Aparato tipo / Type device

Centro de producción / Production site

PO UBARBURU, 12 20014 SAN SEBASTIAN (Guipuzcoa - España)

Esquema de evaluación
Assessment scheme

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 030.17. In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system implemented for its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with Specific Rules RP 030.17.

Fecha de emisión / First issued on
Fecha de última emisión / Last issued
Fecha de expiración / Validity date

2015-05-05
2020-05-05
2025-05-05

A blue ink signature of Rafael GARCÍA MEIRO.

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / CEO

Original Electronic Certificate

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002387

AENOR certifica que | AENOR certifies that

COMERCIAL DE APLICACIONES ELECTRONICAS, S.L.

Domicilio social / Registered office
suministra / supplies

PO UBARBURU, 12 20014 SAN SEBASTIAN (Guipuzcoa - España)

Detector de gases combustibles en locales de uso doméstico / Combustible
gas detector in premises for domestic use

conformes con / in compliance with

UNE-EN 50194-1:2011 (EN 50194-1:2009)

Marca Comercial / Trade mark
Referencia / Reference

FIDEGAS
D-195i

Gases detectados / Gases detected
Limite de detecció (LIE) / Detection limit
Tensión de alimentación / Supply voltage
Aparato tipo / Device type

Gas natural y GLP
17%
230 V-
Tipo A

Centro de producción / Production site

PO UBARBURU, 12 20014 SAN SEBASTIAN (Guipuzcoa - España)

Esquema de evaluación
Assessment scheme

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 030.17. In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system implemented for its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with Specific Rules RP 030.17.

Fecha de emisión / First issued on
Fecha de última emisión / Last issued
Fecha de expiración / Validity date

2015-05-05
2020-05-05
2025-05-05

A blue ink signature of Rafael GARCÍA MEIRO.

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / CEO

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002389

AENOR certifica que | AENOR certifies that

COMERCIAL DE APLICACIONES ELECTRONICAS, S.L.

Domicilio social / Registered office
suministra / supplies

PO UBARBURU, 12 20014 SAN SEBASTIAN (Guipuzcoa - España)
Detector de monóxido de carbono(CO) en locales de uso doméstico./
Carbon monoxide detector in premises for domestic use

conformes con / in compliance with

UNE-EN 50291-1:2011 (EN 50291-1:2010)
UNE-EN 50291-1:2011/A1:2013 (EN 50291-1:2010/A1:2012)

Marca Comercial / Trade Mark
Referencia / Reference

FIDEGAS
D-195i CO

Gases detectados / Gases detected
Niveles prefijados de alarma / Preset alarm level
Tensión de alimentación / Supply voltage
Aparato tipo / Type device

Monóxido de carbono (CO)
50 ppm; 100 ppm; 300 ppm.
230 V-
Tipo A

Centro de producción / Production site

PO UBARBURU, 12 20014 SAN SEBASTIAN (Guipuzcoa - España)

Esquema de evaluación
Assessment scheme

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 030.17. In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system implemented for its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with Specific Rules RP 030.17.

Fecha de emisión / First issued on
Fecha de última emisión / Last issued
Fecha de expiración / Validity date

2015-05-05
2020-05-05
2025-05-05

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / CEO

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002386

AENOR certifica que | AENOR certifies that

COMERCIAL DE APLICACIONES ELECTRONICAS, S.L.

Domicilio social / Registered office	PO UBARBURU, 12 20014 SAN SEBASTIAN (Guipuzcoa - España)
suministra / supplies	Detector de gases combustibles en locales de uso doméstico / Combustible gas detector in premises for domestic use
conformes con / in compliance with	UNE-EN 50194-1:2011 (EN 50194-1:2009)
Marca Comercial / Trade mark	FIDEGAS
Referencia / Reference	D-194i
Gases detectados / Gases detected	Gas natural y GLP
Limite de detección (LIE) / Detection limit	17%
Tensión de alimentación / Supply voltage	230 V-
Aparato tipo / Device type	Tipo A
Centro de producción / Production site	PO UBARBURU, 12 20014 SAN SEBASTIAN (Guipuzcoa - España)
Esquema de evaluación Assessment scheme	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 030.17. In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system implemented for its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with Specific Rules RP 030.17.
Fecha de emisión / First issued on	2015-05-05
Fecha de última emisión / Last issued	2020-05-05
Fecha de expiración / Validity date	2025-05-05


Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / CEO

Original Electronic Certificate